



PRÜFKATALOG

Absturzsicherungssysteme

Gebäude:	
Produktname: FLG - Line - 30.1 - C	Seriennummer:
Datum der Prüfung:	Jahr/Inbetriebnahme:
Auftraggeber:	Monteur:
Prüfinstitut (Firma):	Eigentümer:
Prüfer:	Vertreter des Eigentümers:

KONTAKTPERSON

Name: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

Hersteller und Lieferant von FLG Produkten:



APP Kft.
75. Fehérvári út
H-9028 Győr
Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
www.diadem.com
info@diadem.com








APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
www.grundach.com
info@grundach.com



1	Dokumente	Ja	Nein	Entfällt	Anmerkungen/Beschreibung
1.1	Montageanleitung vorhanden				
1.2	Gebrauchsanleitung vorhanden				
1.3	Abnahmeprotokoll vorhanden				
1.4	ausgefüllte und gültige Kontrolltafel vorhanden				
2	Auflast und Teppich	Ja	Nein	Entfällt	Anmerkungen/Beschreibung
2.1	notwendige Auflast von mindestens 80 kg/m ² (trocken)				Material:kg/m ² Schichtdicke: cm
2.2	Produktdatenblatt (Auflastmaterial) vorhanden				
2.3	Substrat gleichmäßig verteilt				
3	Stützen	Ja	Nein	Entfällt	Anmerkungen/Beschreibung
3.1	Lage der Stützen nach dem Verlegeplan				
3.2	Zwischenabstand der Stützen, max. 5,0 m				
3.3	Zwischenabstand der Stützen, min. 1,0 m				
3.4	Vertikalachse der Stütze steht senkrecht				
3.5	Sichtbare Beschädigungen (Risse, Verformung, etc.)				
3.6	Korrosion an den Stützen				
3.7	Verschmutzungen (Fett, Öl, usw.) an den Stützen				
3.8	Fehlende Teile				

4	Seil und Seilkomponenten	Ja	Nein	Entfällt	Anmerkungen/Beschreibung
4.1	Das Seil ist sachgemäß durch die Schlitzlöcher der Zwischenhalter geführt				
4.2	Fehlende Befestigungsköpfe				
4.3	Die Schrauben sitzen fest				
4.4	Verankerungsringe sind sachgemäß nach Einbauplan eingebaut				
4.5	Die Endbindung des Seiles ist durch eine Kausche geformt				
4.6	Die Kausche sitzt fest				
4.7	Die Seilklemmen-Nüsse sind montiert und fest angezogen, min. 16,0 Nm				
4.8	Freies Seilende mindestens 20,0 cm				
4.9	Abstand zwischen Seilklemmen-Nuss und Kausche max. 2,0 cm				
4.10	Jede gerade Seilführung besteht aus einem Stück				
4.11	Das Seil läuft ohne Hindernisse frei durch				
4.12	Das Seil ist straff gespannt, die Durchbiegung in der Feldmitte beträgt ≤ 5 cm				
4.13	Sichtbare Beschädigungen				
4.14	Das Seil ist von Korrosion befallen				
4.15	Verschmutzungen am Seil (Fett, Öl, usw.)				
4.16	Schrumpfschlauch am Seilende ist vorhanden				

5	FGHE-30 Eck- oder Endpfosten	Ja	Nein	Entfällt	Anmerkungen/Beschreibung
5.1.1	Korrosion Kopf herum 				
5.1.2	Korrosion Rohroberseite 				
5.1.3	Korrosion andere Oberfläche				
5.2.1	Deformation Rohroberseite 				
5.2.2	Deformation am Rohr 				
5.2.3	Deformation Kopf herum 				



6	Zusammenfassung	Ja	Nein	Entfällt	Anmerkungen/Beschreibung
6.1	Das System ist einwandfrei und kann ohne Einschränkung weiter benutzt werden				
6.2	Das System ist fehlerhaft und wurde für weitere Benutzung gesperrt				
6.3	Das System kann weiter benutzt werden, aber Fehler müssen spätestens bei der nächsten Kontrolle behoben werden				
	FREIGABE ERTEILT				Die Freigabe gültig bis:
6.2.1	Auflistung der Mängel:				
6.2.2	Weitere Maßnahmen und Bemerkungen:				



7	Prüfer:	
7.1	Name:	Urkundennummer:
7.2	Firma:	
7.3	Anschrift:	
7.4	Unterschrift:	

Datum / Unterschrift (Bevollmächtigter des Eigentümers):

Hersteller und Lieferant von FLG Produkten:



APP Kft.
75. Fehérvári út
H-9028 Győr
Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
www.diadem.com
info@diadem.com



APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
www.grundach.com
info@grundach.com